

વિધાનસભા તારાંકિત પ્રશ્ન ક્રમાંક - ૧૫/૪/૧૭૯૪

મુખ્ય પ્રશ્ન :- લીમખેડામાં જુના માઈનોર સ્ત્રીજના સ્થાને નવીન હાઈ લેવલ માઈનોર સ્ત્રીજના બાંધકામ બાબત.

પ્રશ્ન પૂછનાર :- માનનીય ધારાસભ્યશ્રી શૈલેષભાઈ સુમનભાઈ ભાભોર (લીમખેડા)

ક્રમ	પ્રશ્ન	જવાબ
૧	તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૩ની સ્થિતિએ લીમખેડા- ઉમરીયા-ઘાનપુર-કંજેટા અપટુ બાઉન્ડરી કી.મી.૦/૦ થી ૩૪/૨૦૦ પર હયાત જુના માઈનોર સ્ત્રીજના સ્થાને નવીન હાઈ લેવલ માઈનોર સ્ત્રીજનું બાંધકામ કરવા માટે સરકારનું કોઈ આયોજન છે કે કેમ, અને	હા, જી.
૨	જો હા, તો ઉક્ત સ્થિતિએ કેટલી રકમ મંજૂર કરવામાં આવી છે?	ઉક્ત સ્થિતિએ સદર કામગીરી માટે રૂ.૨૮૫.૦૦ લાખની રકમ મંજૂર કરવામાં આવી છે.

	અગ્રતાક્રમ- ૧ પુરક પ્રશ્ન - ૧
પ્રશ્ન-૧	જીલ્લાના અન્ય પુલો માટે સરકારનું શું આયોજન છે.?
જવાબ-૧	માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, ➤ જીલ્લાના જુના પુલોની મરામત માટે સરકારશ્રી દ્વારા ખાસ મરામત સદરે કૂલ ૧૭ જોબ નંબર (૩૦ કામો) હેઠળ રૂ.૧૫.૧૨ કરોડ જેટલી રકમ પુલોની મરામત માટે ફાળવવામાં આવેલ છે. જે તમામ કામો હાલમાં ટેન્ડર પ્રક્રિયા હેઠળ છે.

	અગ્રતાક્રમ- ૧ પુરક પ્રશ્ન - ૨
પ્રશ્ન-૨	વઘુ પાણી આવે તે સ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને વોટર વે વધારવામાં આવેલ છે કે કેમ?
જવાબ-૨	માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, ➤ હા, જુના પુલમાં ૩૦ મીટરનો વોટર વે હતો જે વધારીને ૩૬ મીટર કરવામાં આવેલ છે. તેમજ હયાત જુના પુલ કરતાં નવીન બનનાર પુલની ઉંચાઈ ૦.૯૦ મીટર વધારવામાં આવી છે.